

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4990058 vom/ dated 01.09.2017


Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Wasserstandsüberwachung</p> <p>Reserveabgang: 230/400 V Sicherung 3 x 16 A</p> <p>Reserveabgang: 1 x 230 V Sicherung 1 x 16 A</p>			

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4990058 vom/ dated 01.09.2017

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfbericht	WAL 16043	30.08.2017	
Liste der eingereichten Unterlagen	„01 Eingereichte Unterlagen UB1“	11.12.2015	1



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4990058 vom/ dated 01.09.2017

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Der Schaltschrank darf nur in Räumen aufgestellt werden, die keine höhere Schutzart als IP 54 erforderlich machen.

Die Kenngröße der Überstromschutzeinrichtung im Sprinklerschaltschrank ist hinsichtlich der Bemessung in den technischen Unterlagen festgelegt.

Die Bemessung der Zuleitung zum Sprinklerschaltschrank, deren Absicherung und die Bemessung der Zuleitung zum Sprinklerpumpenmotor ist nach DIN VDE 0100 Teil 430 auf die festgelegte Kenngröße der Überstromschutzeinrichtung im Sprinklerschaltschrank abzustimmen.

Nach erfolgtem Überlastbetrieb des Sprinklerpumpenmotors sind die Motorleitungen für 250 kW auszutauschen.



Brandschutz

VdS • Postfach 103753 • 50477 Köln

Jaersch u. Walter GmbH
Schaltanlagenbau
Herrn Dominic Börschinger
Rheinhäuser Straße 46 - 48

68165 Mannheim

Hausanschrift:

VdS Schadenverhütung
Labor für Wasserlöschanlagen
Amsterdamer Str. 172
50735 Köln

Ihr Ansprechpartner
Stefan Schleifer

Tel.: 0221/7766-0
Fax: 0221/7766-341
www.vds.de

Auftragsnummer
142230-AU02

Unser Zeichen
Sfr/Ak

Datum
26.10.2017

VdS Anerkennungsverfahren G4990058 - E-Schaltschrank (Stern-Dreieck) 11 - 250 kW für überwachte Sprinkleranlagen Typ „UB1 11-250“

Sehr geehrter Herr Börschinger,

in Absprache mit der VdS-Zertifizierungsstelle erhalten Sie anliegend das Zertifikat zu der o.g. Anerkennung.

Die Anerkennung gibt Ihnen das Recht, die im Zertifikat aufgeführten Produkte als VdS-angemerkt zu kennzeichnen (siehe VdS 2344, Abschnitt 5.8). Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass nicht gekennzeichnete Produkte nicht als VdS-angemerkt gelten.

Weiterhin erhalten Sie:

- den Prüfbericht WAL 16043 vom 30.08.2017
- die Rechnung zum oben genannten Verfahren gemäß unserer derzeit gültigen Preisliste.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
i. A.



Hülya Akyüz

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174 • 50735 Köln
Geschäftsführer:
Dr. Robert Reineremann (Sprecher)
Thomas Urban
HRB 28788 Amtsgericht Köln

Commerzbank AG Köln
Sparkasse KölnBonn
Postbank Köln
USt. Id. Nr.: DE190145687

IBAN DE43 3704 0044 0110 0130 00 BIC COBADEFFXXX
IBAN DE08 3705 0198 0001 6529 57 BIC COLSDE33
IBAN DE28 3701 0050 0122 6275 00 BIC PBNKDEFF