

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4990060 vom/ dated 01.09.2017

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Wasserstandsüberwachung Reserveabgang: 230/400 V Sicherung 3 x 16 A Reserveabgang: 1 x 230 V Sicherung 1 x 16 A Netz 2: Stern-Dreieck-Anlauf Netzspannung: 230/400 V 50 Hz Steuerspannung: 230 V 50 Hz 24 V DC			

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4990060 vom/ dated 01.09.2017

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfbericht	WAL 16042	30.08.2017	
Liste der eingereichten Unterlagen	„01 Eingereichte Unterlagen UB2“	11.12.2015	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4990060 vom/ dated 01.09.2017

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Der Schaltschrank darf nur in Räumen aufgestellt werden, die keine höhere Schutzart als IP 54 erforderlich machen.

Die Kenngröße der Überstromschutzeinrichtung im Sprinklerschaltschrank ist hinsichtlich der Bemessung in den technischen Unterlagen festgelegt.

Die Bemessung der Zuleitung zum Sprinklerschaltschrank, deren Absicherung und die Bemessung der Zuleitung zum Sprinklerpumpenmotor ist nach DIN VDE 0100 Teil 430 auf die festgelegte Kenngröße der Überstromschutzeinrichtung im Sprinklerschaltschrank abzustimmen.

Nach erfolgtem Überlastbetrieb des Sprinklerpumpenmotors sind die Motorleitungen für 250 kW auszutauschen.